

Виды событий, фиксируемых в модуле производственной безопасности

КОД	ВИД СОБЫТИЯ
ТБ-1	Превышение первого порога концентрации газа (10% НКПР) в течение интервала не более 1 минуты.
ТБ-2	Превышение первого порога концентрации газа (10% НКПР) в течение интервала больше 1 минуты.
ТБ-3	Превышение второго порога концентрации газа (20% НКПР) в течение интервала не более 1 минуты.
ТБ-4	Превышение второго порога концентрации газа (20% НКПР) в течение интервала больше 1 минуты.
ТБ-5	Отключение портативного измерителя в шахте с последующим его включением не позднее, чем через 5 минут.
ТБ-6	Отключение портативного измерителя в шахте с последующим его включением позднее, чем через 5 минут.
ТБ-7	Отключение портативного измерителя в шахте при превышении первого или второго порога концентрации газа.
ТБ-8	Отключение портативного измерителя в шахте из-за разряда аккумуляторной батареи при условии, что в момент отправки в шахту уровень заряда составлял менее 100%.
ТБ-9	Отключение портативного измерителя в шахте из-за разряда аккумуляторной батареи при условии, что в момент отправки в шахту уровень заряда составлял 100%.
ТБ-10	Несрабатывание дистанционного управления комбайновым комплексом при превышении второго порога концентрации газа.
ТБ-11	Невыполнение проверки отработки дистанции стационарным измерителем перед началом работы комбайнового комплекса.
ТБ-12	Несанкционированная блокировка срабатывания дистанции на комбайновом комплексе.
ТБ-13	Неисправность системы воздухоподготовки стационарного измерителя с принятием необходимых мер по устранению неисправности.
ТБ-14	Неисправность системы воздухоподготовки стационарного измерителя без принятия необходимых мер по устранению неисправности.
ТБ-15	Неотработка в дежурном режиме временного интервала указанного в РЭ стационарным измерителем.
ТБ-16	Использование стационарного измерителя с превышенным интервалом замены измерительного блока.
ТБ-17	Использование измерителя с превышенным интервалом технического обслуживания.

[Назад](#)